

Aan : **De gemeenteraad**

Datum : **16 juli 2019**

Afzender : **College van burgemeester en wethouders**

Onderwerp : **Beantwoording vragen Plaatselijk Belang Terschelling over het Ziggo datacenter**

Bijlage(n) : **Kaart met afmetingen en locatie**

De fractie van Plaatselijk Belang Terschelling heeft voorafgaand aan de door VodafoneZiggo georganiseerde bewonersbijeenkomst van 1 juli 2019 vragen gesteld over het Ziggo datacenter. Tijdens deze bewonersbijeenkomst zijn onderstaande vragen beantwoord.

Vraag 1: Wat zijn de afmetingen en wat is de exacte locatie, dus kunt u het plan van Ziggo inzichtelijk maken?

VodafoneZiggo stelt dat het om de volgende afmetingen gaat:
Oppervlak: 7,47 m x 5,49 m = 41,01 m²
Hoogte: 3,35 m
Locatie: Zie bijgevoegde kaart.

Vraag 2: Is er een onderzoek geweest naar de geluidsoverlast die kan ontstaan door de koelventilatoren. (Ventilatoren zijn gebruikelijk met een verscheidenheid aan apparatuur in een gebouw)?

VodafoneZiggo stelt dat buiten het gebouw geen geluid is te horen. De warmte wordt niet afgevoerd, maar intern gebruikt. In verband met de zoute lucht wordt gekozen voor intern circulerende apparatuur. Enkel de noodaggregaat geeft geluid. Dit gebeurt in twee gevallen; indien de noodaggregaat getest wordt of indien de stroom daadwerkelijk uitvalt.

Vraag 3: Er moeten waarschijnlijk bomen van meer dan 80 jaar oud worden gekapt die op de bomenlijst staan. Hoe gaat u hier mee om?

VodafoneZiggo stelt dat maximaal 1 boom moet worden gekapt. Uitgezocht wordt of hiervoor een omgevingsvergunning nodig (voorheen een kapvergunning) is. Daarnaast zal VodafoneZiggo de beplanting verbeteren indien dat gunstig is voor het aanzicht en/of de flora en fauna.

Vraag 4: Is er een locatie onderzoek geweest. Kortom, Ziggo is een bedrijf en dat hoort op het bedrijventerrein thuis en niet binnen de dorpsgemeenschap?

Ja, meerdere locaties zijn onderzocht, waaronder verschillende percelen op het bedrijventerrein. De locaties zijn afgevallen Vanwege praktische bezwaren en/of regelgeving die aan de realisering van gebouw in de weg staan (zie bijlage).

Bijlage Locatieonderzoek ZiggoBedrijventerrein Nieuwedijk (parkeerruimte zuidwestkant)

Ligt in de reserveringszone van de dijk. Het Wetterskip heeft bezwaren tegen plaatsing van het datacentrum in deze zone.

Gemeentewerf

Ligt ook in reserveringszone van de dijk. Daarnaast praktische bezwaren. Het gebouw van de Ziggo moet altijd toegankelijk zijn en daardoor een eigen ingang hebben. Daarom is de ligging eigenlijk alleen mogelijk aan de oostkant van het terrein (zonder dat Ziggo ook toegang krijgt tot de gemeentewerf zelf). Aan de oostkant liggen ook hoofdleidingen van het riool. Plaatsing direct tegen de perceelgrens is hierdoor niet mogelijk (zie bijlage 3). Onderzoek levert op dat de realisatie van het gewenste gebouw op de gemeentewerf tot een verlies van ca. 230m² grond van de gemeentewerf leidt. Deze grond wordt nu gebruikt voor opslag van (bulk)goederen. Het verlies aan oppervlakte zal bij de komst van dit gebouw verplaatst moeten worden naar de werkhaven. De werkhaven is bestemd voor de opslag van (bulk)goederen. Op dit moment onderzocht of dit gebied benut moet worden voor extra parkeercapaciteit.

Bunker Zwarteweg

De bereikbaarheid kan zowel overdag als 's nachts niet gegarandeerd worden. Daarnaast is de apparatuur in het datacentrum gevoelig voor stof en zand. Deze locatie is daarom geen optie voor VodafoneZiggo.

Parkeerterrein bij oude Begraafplaats

Door de bouw van een datacentrum komt een aantal parkeerplaatsen te vervallen. Aangezien er een tekort aan parkeerplaatsen is op West geen goede locatie.

Voormalig PTT gebouw

KPN is eigenaar van dit gebouw en is niet bereid mee te werken aan de realisatie van een datacentrum voor VodafoneZiggo in verband met concurrentie. Hierdoor is deze locatie geen optie.